

Steigen kommune.

Våg 3.mars 2023

Høringssvar med merknader.

Forslaget til detaljreguleringsplanen for Steigen Vikingstue er gjennomgått inkl. vedleggene.

Våg Vannverk har følgende krav og kommentarer til *Reguleringsplan for Steigen Vikingstue* med tilhørende dokumenter:

1. Med bakgrunn i rapporten *STEIGEN VIKINGSTUE, Vurdering av infiltrasjonsanlegg*, påpeker vi at de gjenstående målinger og vurderinger som er anført i pkt. 3, blir gjennomført før det settes i gang arbeid med avløpsanlegg. Vi anbefaler at det innhentes lokal kjennskap til vannføring og grunnforhold i det aktuelle området.
2. Det må sikres at Våg Vannverks kum får fri tilgang både i anleggsfasen og etterpå for å sikre tilsyn og vedlikehold.
3. Våg Vannverks kum må også sikres uhindret adgang for brannbil og tankvogn for henting av slukke vann i tilfelle brann.
4. Boring av brønn. Dersom det skal bores en brønn som omtalt i *pkt.2.3 Fremtidig situasjon*, må det sikres at boringen ikke influerer på vanntilførsel og fyllingsgrad til Våg Vannverks kum.

Våg 3.mars 2023

Per Harald Danielsen

Tore Sund